

Số: /BC-UBND

Yên Thành, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cổng vào và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Long Thành, huyện Yên Thành

Kính gửi: - UBND huyện Yên Thành
- Phòng KTHT huyện Yên Thành;

UBND xã Long Thành báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình: **Cải tạo, nâng cấp nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cổng vào và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Long Thành, huyện Yên Thành**

với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cổng vào và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Long Thành, huyện Yên Thành

2. Địa điểm xây dựng: Xã Long Thành, huyện Yên Thành.

3. Quy mô công trình:

3.1. Nhà Bảo vệ: Có diện tích xây dựng khoảng 16 m². chiều rộng nhà 4m chiều dài nhà 4m chiều cao nhà 4,5m tính từ cos nền nhà tới vị trí mái cao nhất. Lắp dựng xà gồ mái bằng thép hộp 40x80x1,4mm, lợp mái bằng tôn sóng vuông mạ màu dày 0.4mm. Kết cấu: Móng cột dầm sàn đổ BTCT đã 1x2 mác 250 Móng tường nhà xây bằng đá hộc VXM mác 75 giằng móng giằng tường BTCT đá 1x2 mác 200, tường nhà xây gạch chỉ VXM mác 50, trát tường nhà VXM mác 75, sơn tường không bã bằng 1 nước lót 2 nước phủ. Nền nhà lát gạch ceramic 500x500, cửa đi và cửa sổ làm bằng cửa nhôm hê, kính an toàn 6,38mm. Lắp đặt hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng và quạt cho công trình.

3.2. Xây dựng nhà vệ sinh có diện tích xây dựng 23,04m². Mặt bằng hình chữ nhật kích thước 4,8m x 4,8m. chiều cao nhà 4,8m tính từ nền nhà cos0+00 đến vị trí mái cao nhất công trình. nhà vệ sinh được bố trí 2 ngăn. Móng, Cột, dầm, sàn đổ BTCT đá 1x2 mác 200; Móng tường xây đá hộc VXM mác 75. Tường nhà xây gạch chỉ VXM mác 50. Cột, dầm, trần trát vữa XM mác 75; tường ngoài nhà trát VXM mác 75, sơn tường không bã bằng 1 nước lót 2 nước phủ. Tường trong nhà ốp gạch ceramic cao 2,4m. Nền lát gạch Granite 400x400, xà gồ mái thép hộp mã kèm 40x80x1,4 ly. Hệ thống cửa đi, cửa sổ ô gió bằng cửa khuôn nhôm Việt Pháp kính an toàn dày 6,38mm. Lắp đặt, vách ngăn phòng vệ sinh bằng tấm nhựa compact dày 12mm, Lắp đặt thiết vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng công trình.

3.3. Cổng chính: Cổng được thiết kế gồm có 01 cổng chính rộng 4,5 m, 01 cổng phụ rộng 1,25m; chiều cao cổng chính 5,7m; chiều cao cổng phụ là 3.9m. Cổng có kết cấu hệ dầm kết hợp cột chịu lực, móng cột bằng móng đơn BTCT mác 250. Cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép đổ toàn khối, mác 250. Trụ cột ốp đá granit tự nhiên, dầm, trần trát VXM mác 75; lăn sơn 3 nước. Cánh cổng bằng sắt hộp sơn tĩnh điện.

3.4. Mái tôn che sân: Mái tôn sân có diện tích 204,48m². Bê tông trụ cột đá 1x2 vữa XM mác 200. Trụ cột bằng thép ống mạ kẽm D113,5x3,2, Vòi kèo bằng thép tròn mạ kẽm 75,6x2,1 liên kết hàn với ống thép tròn mạ kẽm 48,4x1,9, Xà gò bằng thép C100x50x20x2.0, Mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,4mm. lát cỏ nhân tạo dưới nền mái che.

4. Danh sách các nhà thầu tham gia dự án:

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH TV và thiết kế xây dựng Huy Hoàng
- Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình: Phòng KT&HT huyện Yên Thành.

- Đơn vị TV QLDA: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TM Cường Thắng

- Đơn vị TVGS : Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Hoàng Phát.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng QH Nghệ An.

5. Các mốc thời gian về dự án:

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 10/07/2023 của UBND xã Long Thành về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cổng vào và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Long Thành, huyện Yên Thành;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Long Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cổng vào và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Long Thành, huyện Yên Thành;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND, ngày 05/10/2023 của UBND xã Long Thành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cổng vào và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Long Thành, huyện Yên Thành;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND, ngày 11/10/2023 của UBND xã Long Thành về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cổng vào và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Long Thành, huyện Yên Thành;

6. Khối lượng các loại công việc xây dựng chủ yếu đã thực hiện.

Khối lượng thực hiện đúng với **Hợp đồng xây lắp số 04/2023/HĐ-XD** được ký kết giữa nhà thầu và UBND xã Long Thành ngày 12/10/2023.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình xây dựng so với yêu cầu thiết kế:

Công trình thi công hoàn thành phù hợp với thiết kế, đảm bảo yêu cầu về kỹ - mỹ thuật, quy trình - quy phạm thi công.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu công trình vào sử dụng:

- Kiểm tra danh mục hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình:

Cải tạo, nâng cấp nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cống vào và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Long Thành, huyện Yên Thành.

- Kiểm tra tính pháp lý và chất lượng của Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cống vào và một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Long Thành, huyện Yên Thành

9. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình.

UBND xã Long Thành kính đề nghị UBND huyện Yên Thành, phòng KTHT huyện Yên Thành tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTHT;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Đê